

## **Инструкция о мерах пожарной безопасности в РГГУ**

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий и помещений РГГУ в целях обеспечения пожарной безопасности.

### **1. Порядок содержания территории, зданий, сооружения и помещений**

1.1. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, тары, опавших листьев, сухой травы и мусора. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

1.2. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, противопожарные разрывы, подступы к противопожарному инвентарю должны быть всегда свободными, а зимой очищены от снега и льда.

1.3. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно норм положенности.

1.4. В зданиях с массовым пребыванием людей на каждом этаже на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

1.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

1.6. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

1.7. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

1.8. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов должны немедленно устраняться.

1.9. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, пути эвакуации должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

1.10. Электрические сети, электроустановки и электротехнические изделия должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

1.11. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, и охранно-пожарной сигнализации.

1.12. Сварочные и другие огневые пожароопасные работы должны проводиться только при наличии письменного разрешения, оформления наряда-допуска и обязательного согласования с отделом противопожарной безопасности.

### **2. В РГГУ запрещается:**

2.1. Курить вне специально оборудованных для курения мест, разводить костры, пользоваться открытым огнем и пиротехнической продукцией.

2.2. Устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и

пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных помещений, в том числе при сдаче их в аренду.

2.3. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.4. Устанавливать глухие решетки на окнах первого этажа.

2.5. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

2.6. Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения.

2.7. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

2.8. Хранить в тамбурах эвакуационных выходов инвентарь и материалы.

2.9. Применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок путей эвакуации.

2.10. Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

2.11. Производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

2.12. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

2.13. Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

2.14. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

2.15. Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

2.16. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

2.17. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

2.18. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2.19. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие вещества и материалы.

2.20. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

2.21. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, использовать временную электропроводку.

2.22. Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

2.23. Оставлять двери вентиляционных камер открытыми, закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

### **3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

3.1. Обесточить по окончании рабочего времени электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.2. После окончания работы проверить помещения внешним визуальным осмотром на предмет обнаружения возможных неисправностей.

3.3. В случае обнаружения неисправностей доложить о случившемся непосредственному руководителю.

3.4. После закрытия помещений сдать ключи на пост охраны.

### **4. Обязанности и действия работников при пожаре**

4.1. Каждый работник РГГУ при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:

4.2. Незамедлительно сообщить об этом в дежурную диспетчерскую службу по тел. 250-64-06, назвав при этом место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.3. Дежурный диспетчер вызывает пожарную охрану по тел. «01», после чего по системе оповещения подает команду об эвакуации.

4.4. Эвакуацию людей организует штаб гражданской обороны совместно с отделом противопожарной безопасности и руководителями структурных подразделений.

4.5. В здании прекращаются все работы, а работники удаляются за пределы опасной зоны.

4.6. Общее руководство действиями по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны возлагается на начальника отдела противопожарной безопасности.

4.7. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе подъезда к месту пожара производят работники дежурно-диспетчерской службы и охраны.

Прим.: лица, виновные в нарушении требований данной Инструкции, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.